

העתיקים

תאריך	שם	קונסטרוקציה	שם	חשמל

מספר תאריך	26.07.22	למכרז
שם	שינוי	מספר תאריך
שם	שינוי	מספר תאריך

למכרז	כעיון	לבצוע
●	○	○

האדריכל: רחל בילסקי

מקווה כפר פינס

מיזוג/אורור

קומת המקווה
מפלס ±0.00

דיסקינד-רוזנטל
הנדסה ויעוץ בע"מ
רחוב שערי תורה 17
ת.ד. 16173 ירושלים
טל : 02-6420948, פקס: 6420950
E MAIL : office@handasa1.com

תכנון	אלי רוזנטל
בקר	אלי רוזנטל
שרטוט	א.ע.
קב"מ:	1:50
תאריך:	11.10.21

מספר העבודה	21088
מדות הגליון	102
מספר העבודה	21088-102

טבלת מזגנים-מקווה כפר פינס

הזנה	מדידות		חשמל	כמות יחידות	מדידות מאייד	ספיקת אויר CFM	תפוקת קירור Btu/h	דגם המזגן	סימון המזגן
	עומק גובה אורז	עומק גובה אורז							
פנימית	85x70(H)X34	1	1.5	1	99x32(H)X22	550	18.100	מזגן עיכוי אלקטרה PLATINUM 210	1-1
פנימית	77x56(H)X29	1	0.8	1	84x28(H)X20	300	10.000	מזגן עיכוי אלקטרה PLATINUM 125	2-1

מקרא

- יחידת פיקוד קרי H=+160
- CSG - מפוזר אויר תנודתי
- CSR - מפוזר אויר תנודתי עם וסת כמיות
- CRG - תריס אויר חודר תנודתי
- CEG - תריס יניקה אויר תנודתי
- CEE - תריס יניקה אויר תנודתי עם וסת כמיות
- WRG - תריס אויר חודר קרי
- WER - תריס יניקה אויר קרי
- WER - תריס יניקה אויר קרי עם וסת כמיות
- שחרור אויר מחודר
- תעלה עם בידוד אקוסטי
- תעלה בכי בידוד אקוסטי
- מדף ויסות נדמפר
- תעלת אספקה מחודר
- תעלת אויר חודר מחודר

