



מ.ס	הערות
01	כל עבודות החשמל יבוצעו עפ"י חוק החשמל התש"ד על כל תקנותיו, סכנו הישראלי.
02	כל עבודות החשמל יבוצעו ע"י חשמלאי בעל רישיון חשמל בעל תוקף ובעל נסיון מוכח.
03	כל האיזורים (מפסיקים, שקעים, וכו') להחנקה תה"ט מתוצרת VIMAR מסומן ע"י חברת כהנא בע"מ
04	האיזורים יותקנו בקופסאות מלבניות, כל איזור יותקן בקופסא נפרדת!!!
05	מתקן החשמל בכללותו יבוצע בהתקנה סמויה תה"ט, אלא אם צוין אחרת.
06	צנרת החשמל תבוצע ע"י צנור מריכף מסוג "יפכ", צנרת החשמל בצבע ירוק, צנרת תקשורת אחרת ע"י צבע המצוין במפרט הטכני.
07	מקרא ותשתיות ראשיות בין לוחות החשמל ראה תכנית חשמל וסכמות אנכיות.
08	מיקום נקודות לשקע חשמל, תאורה ותקשורת עפ"י המידות המצוינות בתכנית, פרט אם יש דרישה אחרת ע"י המוזכר ו/או האדריכל.
09	תכנית זו יש לראות יחד עם תכנית אדריכלות, מ.ס.א., אינסטלציה וקונסטרוקציה.
10	תשתיות החשמל ותקשורת בודק וסלי"כ כסופים לאישור מוקדם הרשויות.

הערות	תאריך	מ.ס	שם
16.02.22	01	א1	א1
13.06.22	00	א1	א1

שם התוכנית	מחזור	מ.ס	תאריך
תכנית חשמל	02	02	13.06.22
תכנית חשמל	02	02	16.02.22

שם התוכנית	מחזור	מ.ס	תאריך
תכנית חשמל	02	02	13.06.22
תכנית חשמל	02	02	16.02.22

**מולטי אבובטכול תמריטת חשמל בע"מ**  
 מולטי אבובטכול תמריטת חשמל בע"מ  
 13 konfey neharim st. (belt inbar) רמת השרון 13 בנות שאול ירושלים  
 בית עבר מס' 3 בית עבר מס' 3 גי'ול-shul, Jerusalem israel  
 טלפון: 02-6528383 Fax: 02-6536161 Tel: 02-6528383 E-MAIL: molting@netvision.net.il

החומר	המבנה	התכנית
מועצה אזורית מנשה	מקווה טהרה לנשים	תכנית לוח חשמל מס' 1 ופרטים

שם	מ.ס	תאריך
2246-22	06	13.06.22